

# 環境共生住宅推奨部品

## 概要と推奨基準の考え方

---

改定 2017年版

制定日 : 2013年6月1日  
改定日 : 2014年4月1日  
最新改定日 : 2017年10月3日



一般社団法人 環境共生住宅推進協議会

## 目 次

---

はじめに	3
1. 概要	4
1-1 「環境共生住宅推奨部品」の要件	4
1-2 推奨基準	4
1-3 対象部品分類	5
1-4 部品分類ごとの環境負荷低減項目と環境性能の強化・拡充項目	6
2. 「推奨基準」の考え方	7
2-1 省エネルギー・低炭素化	7
2-2 省資源	9
2-3 耐久性の向上	10
2-4 廃棄物の発生抑制	11
2-5 地球環境の汚染防止	12
2-6 地域環境の汚染防止	13
2-7 室内環境の汚染防止	14
2-8 ユーザーのニーズに応える質の水や空気の提供	16
付表：推奨基準一覧	16
改定履歴	32
附則	32

## はじめに

一般社団法人環境共生住宅推進協議会（以下k k jと記す）では、環境共生住宅の普及を推進していますが、より良い環境共生住宅を作るためには、設計手法のみならず、採用される部品（建材・設備等）についても十分に環境配慮されていることが望まれます。

「環境共生住宅推奨部品」とは、住宅等に用いられる部品（建材・設備等）において、k k jが、「推奨基準」を満たしていることにより、環境共生住宅に適し、その普及上望ましいと判断した部品を紹介し、推奨するものです。

この、「**環境共生住宅推奨部品 ～推奨基準の概要～**」は「環境共生住宅推奨部品」の推奨基準の考え方や推奨基準の概要について説明したものです。

なお、「環境共生住宅推奨部品の制度と推奨されるまでの手続きの流れについては、別紙「**環境共生住宅推奨部品 ～申請の手引き～**」をご覧ください。



# 1. 概要

## 1-1 「環境共生住宅推奨部品」の要件

kkjは、以下の要件に適合する部品を「環境共生住宅推奨部品」として推奨します。

- ① 環境共生住宅を構成するのに望ましい部品であること。
- ② 部品のライフサイクルにおいて環境負荷を極力低減し、部品の環境性能を強化・拡充していること。
- ③ 部品分類ごとに定める「推奨基準」を満たしていること。

## 1-2 推奨基準

kkjは、環境共生住宅に用いられる部品（建材・設備等）について、下記のⅠからⅦの環境負荷低減項目と環境性能の強化・拡充項目を定めています。この中から部品分類ごとに、特に重要と考えられる取り組みについて定量的または定性的な基準を定め、これを「推奨基準」としています。

詳しくは、2. 「推奨基準」の考え方を参照してください。

なお、環境負荷低減項目及び環境性能の強化・拡充項目は「住宅部品環境大綱」に基づき策定しています。

（詳細は [http://www.kkj.or.jp/contents/check\\_taiko/kkj-taiko.html](http://www.kkj.or.jp/contents/check_taiko/kkj-taiko.html) をご覧下さい。）

### ■環境負荷低減項目

#### Ⅰ：省エネルギー・低炭素化

ライフサイクルの各段階でできるだけエネルギー消費量を少なくすると共に、温室効果ガスの発生を削減する。

#### Ⅱ：省資源

製造時に投入する資源（原料）及び生活場面で使用する資源（水資源など）を削減すると共に、ライフサイクル各段階でロスを減らし使用する資源を極力削減する。

#### Ⅲ：耐久性の向上

製品の特性に応じた適切な耐久性を持つことで資源を大切に使用する。

#### Ⅳ：廃棄物の発生抑制

ライフサイクル各段階で副産物の発生を抑制する（リデュース）、発生してしまった副産物や使用後の部品等をできるだけ再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）して、廃棄物を極力発生させない。

#### Ⅴ：地球環境の汚染防止

オゾン層の破壊や酸性雨など地球環境の悪化に関与する物質を使用しない、あるいは発生させない。

#### Ⅵ：地域環境の汚染防止

ライフサイクル各段階で大気汚染・土壌汚染・水質汚濁・騒音・振動などの環境汚染を発生させない。

#### Ⅶ：室内環境の汚染防止

室内空気汚染が発生するような物質を使用しないあるいは放散させない、また振動や騒音などにより室内環境を悪化させない。

## ■環境性能の強化・拡充項目

### VIII: ユーザーのニーズに応える質の水や空気の提供

日常生活におけるユーザー個別のニーズ（需要・要望）を満たすことができる質の水や空気を提供できること。

#### 1-3 対象部品分類

推奨対象となっている部品分類は、環境共生住宅に適し、その普及上望ましいと判断した部品（建材・設備等）です。現在以下の 28 分類です。

	部品分類	概要
「内外装材」	1. 屋根材 2. 防水材 3. 外壁材 4. 日射調整部材 5. 断熱材 6. 開口部材：窓 7. 開口部材：玄関ドア 8. 床材 9. 壁材・天井材	建物を構成する建築部材で、断熱性能や耐久性能が大きな視点。
「設備機器」	10. 換気機器 11. 暖冷房機器 12. 給湯機器 13. 照明器具 14. ランプ	建物を構成する設備部材で、省エネルギーが最も重要な視点。
「キッチン関連機器」	15. 食器洗い乾燥機 16. キッチン用水栓 17. 家庭用浄水器	主に水回りに使用される部品で、節湯・節水が大きな視点。
「洗面関連機器」	18. 洗面用水栓	
「トイレ関連機器」	19. 便器・便座	
「浴室関連機器」	20. ユニットバス 21. 浴室用水栓 22. 浄水シャワー	
「エネルギー設備」	23. 太陽熱利用システム 24. 太陽光発電システム 25. 家庭用ガスコージェネレーションシステム	再生可能なエネルギーから熱や電気を作り出す機器です。その効率が重要な視点。
「外構関連部材」	26. デッキ材 27. 雨水利用システム 28. 屋上緑化システム	住宅と周辺環境を結びつける「環境共生」的な視点で重要な部品です。節水や緑化が大きな視点。

## 1-4 部品分類ごとの環境負荷低減項目と環境性能の強化・拡充項目

下表は部品分類ごとに環境共生住宅推奨部品の「推奨基準」が定めた環境負荷低減項目と環境性能の強化・拡充項目を示します。

表1：「推奨基準」を定めた項目

部品分類	部品分類	環境負荷低減項目							環境性能の強化・拡充項目
		省エネルギー・低炭素化	省資源	耐久性の向上	廃棄物の発生抑制	地球環境の汚染防止	地域環境の汚染防止	室内環境の汚染防止	ユーザーのニーズに応える質の水や空気の提供
内外装材	1 屋根材			○	○				
	2 防水材			○	○		○	○	
	3 外壁材			○	○				
	4 日射調整部材	○			○			○	
	5 断熱材	○			○	○		○	
	6 開口部材「窓」	○			○				
	7 開口部材「玄関ドア」	○			○			○	
	8 床材				○			○	
	9 壁材・天井材			○	○			○	
設備機器	10 換気機器	○		○	○		○	○	
	11 暖冷房機器	○		○	○	○	○	○	
	12 給湯機器	○		○	○	○	○	○	
	13 照明器具	○			○		○		
	14 ランプ	○	○		○		○		
キッチン関連	15 食器洗い乾燥機	○	○	○	○		○	○	
	16 キッチン用水栓	○	○	○	○				
	17 家庭用浄水器			○	○				○
トイレ関連	18 便器	○	○	○	○				
洗面関連	19 洗面用水栓	○	○	○	○				
浴室関連	20 ユニットバス	○		○	○			○	
	21 浴室水栓	○	○	○	○				
	22 浄水シャワー			○	○				○
エネルギー設備	23 太陽熱利用システム	○		○	○		○		
	24 太陽光発電システム	○		○	○				
	25 家庭用ガスコージェネレーションシステム	○		○	○		○		
外構	26 デッキ材				○		○		
	27 雨水利用システム		○	○	○				
	28 屋上緑化システム	○		○	○		○		

## 2. 「推奨基準」の考え方

「推奨基準」は、前述の通り、部品分類ごとの環境負荷低減項目と環境性能の強化・拡充項目に応じて定量的または定性的な基準として定めています。

基準の策定にあたっては、既に運用されている、「JIS 基準」や「BL-bs 基準」<sup>※1</sup>、「トップランナー基準」<sup>※2</sup>などから、その部品分類に求める性能に応じて適用しています。具体的な基準の適用状況については、部品分類ごとの「推奨基準」をご参照下さい。

以下は、環境負荷低減項目と環境性能の強化・拡充項目ごとに「推奨基準」の考え方を示します。

「推奨基準」の概要については本資料 16 ページの付表「推奨基準一覧」を、また詳細については、別冊の部品分類ごとの「推奨基準」をご参照下さい。

※1「BL-bs 基準」：一般財団法人ベターリビングが運用する「BL-bs 部品」の認定基準。品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品を「BL 部品」として認定し、BL 部品のうち、社会的要請への対応を先導するような特長も有する住宅部品を「BL-bs 部品」（BL-bs : Better Living for better society）として認定している。

※2「トップランナー基準」：製造事業者等に、省エネ型の製品を製造するよう基準値を設けクリアするように課した「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の中の、機械器具に係る措置。

### 2-1 省エネルギー・低炭素化

環境共生住宅推奨部品では、住宅で使用されるエネルギーを削減できるように、「推奨基準」を定めています。

住宅で使用されるエネルギーは年々増加し（図 1）、また 2011 年の東日本大震災を機にエネルギー供給についても様々な問題が出てきています。

こうした状況の中、住宅・建築分野では、2013 年に省エネルギー基準が改正され、建物の断熱性能向上と設備の省エネを実施し、一次エネルギー消費量で規定するという考え方が導入されました。住宅における用途別のエネルギー消費量をみると、図 1 に示す通り、約 3 割が暖冷房、約 3 割が給湯、約 4 割が家電を含む動力・照明・厨房等となっています。住宅の断熱性能の向上や、機器の性能について省エネの視点できちんと確認して部品を選ぶことがより重要になっています。




図 1：世帯当たりのエネルギー消費原単位と用途別エネルギー消費の推移  
(出典：エネルギー白書 2013 資源エネルギー庁)

具体的な「推奨基準」は部品分類によって異なりますが、基本的な考え方は以下の通りです。

### ●暖冷房負荷を減らせること・省エネ性能が高いこと

断熱材や開口部材は断熱性能が高いこと、設備機器は省エネ性能が高いことを第一に求めています。仕様等は極力 2013 年改正の「省エネ基準」<sup>※3</sup>に揃えました。

また、食器洗い乾燥機は「都市の低炭素化の促進に関する法律（略称：エコまち法）」に基づき誘導基準を定めた「低炭素建築物認定基準」<sup>※4</sup>の機器の要件を適用しています。その他、エアコン、照明器具、温水洗浄便座は「トップランナー基準」<sup>※2</sup>、照明器具・ランプは「グリーン購入法」<sup>※5</sup>、太陽熱利用システムは「BL-bs 基準」<sup>※1</sup>、水栓は「省エネ基準」を適用しています。

### ●省エネ性能が長期にわたり確保できること

断熱材や設備機器に関しては、初期の性能だけではなく、将来にわたって性能が確保されること、また性能が確保できるような手入れがしやすくなっていることなどについても求めています。例えば、換気機器では汚れが付きにくいパーツ表面の工夫や、汚れても外して掃除できる工夫などが該当します。

### ●省エネ行動を誘導する工夫があること

設備機器は、使用方法によって消費量が大きく異なるため、利用者が積極的に省エネ行動をできるようなしくみ、エネルギーの見える化機能などについても言及しています。例えば、給湯器で採用されているエコ運転機能（エコスイッチ）は、節湯を実現しやすくなるためのサポート機能で、スイッチを操作することで省エネを実現することができます。利用者の行動が容易に省エネにつながるような工夫です。

※3「省エネ基準」：「エネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断の基準」の略。2013 年、建物全体の省エネルギー性能をよりわかりやすく把握できる基準とするため「一次エネルギー消費量」を指標とした建物全体の省エネルギー性能を評価する基準に改正されました。

※4「低炭素建築物認定基準」：「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」の略。都市や建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律（略称：エコまち法）」に基づき定められた認定基準。認定を受けた一定の新築住宅は、税制優遇措置の対象となる。

※5「グリーン購入法」：「国等による環境物品等の調達等の推進等に関する法律」の略。循環型社会の形成のためには、「再生品等の供給面の取組」に加え、「需要面からの取組が重要である」という観点から、循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして定められた。



## 2-2 省資源

環境共生住宅推奨部品では、省資源の「推奨基準」として現時点では、上水使用量の削減を定めています。

日本は、世界有数の多雨地帯であるアジアモンスーン地帯に位置し、年平均降水量は1700mm程度で、これは世界の年平均降水量約970mmの約2倍になっています。一方、日本における1人当たりの年間降水量は、世界平均の約4分の1程度です。雨が降っても使用できる水の量は比較的少ないのが現状です。

加えて、1人が家庭で使う水の量は年々増え続け、今では1日に約300ℓにもなります(図2)。




図2：生活用水使用量の推移  
(出典：「日本の水資源」「水の循環と水資源」 国土交通省)

具体的な「推奨基準」は部品分類によって異なりますが、基本的な考え方は以下の通りです。

### ●使用水量が少ないこと

食器洗い乾燥機や便器、水栓は、1回に使用する水の量を極力減らす工夫が求められます。便器は、JISA5207「節水Ⅱ型」とし、洗浄水量は6.5ℓ以下であることとしました。水栓は、節水水栓であることとしています。

### ●雨水を利用していること

上水の利用を減らすため、雨水の利用を雨水利用システムでは求めています。

省資源については、部品を構成する資源量を減らすことなどの取り組みもありますが、現段階では上水使用量の削減を求めています。

## 2-3 耐久性の向上

環境共生住宅推奨部品では、長く使い続けるための「推奨基準」を定めています。

日本では取り壊される住宅の平均築後経過年数は約 30 年と、イギリスの約 77 年、アメリカの約 55 年に比べると短くなっています。国による地理的な条件や国民性の違いなど単純に比較できないものの、諸外国と比較して住宅が短い期間で取り壊されているといわれています。(図 3)。

建物の老朽化や耐久性への不安などからの建て替えを減らし、改修の間隔を長くする等できるだけ長く使い続けることは、廃棄物の削減や資源の有効利用につながります。2009 年に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」では良質な住宅を支援するため基準を設け、税制優遇を行っています。



図 3：減失住宅の平均築後年数の国際比較  
(出典：「長持ち住宅の手引き」 国土交通省)

具体的な「推奨基準」は部品分類によって異なりますが、基本的な考え方は以下の通りです。

### ●住宅の耐久性を高めるための情報があること

部品の性能により住宅の耐久性を高めることも考えられます。例えば、壁を構成する部材の透湿抵抗などを開示することで、内部結露を防止するための設計につながり、住宅の耐久性の向上に寄与できます。

### ●部品の設計耐用年数<sup>\*7</sup>が高いこと

構造躯体に関する部品はできるだけ長持ちできるように、設計耐用年数が高いことが求められます。しかし、部品の設計耐用年数は保証年数と混同されやすく、情報提供の難しさがあります。现阶段では防水材のみが情報提供していますが、こうした情報提供により適切な計画がなされることが重要だと考えています。

### ●耐用年数<sup>\*8</sup>が短い部位は取り替えやすいこと

構造躯体に比べて、耐用性の短い内装や設備などは、壊れた部分や、不具合のある部分だけを取り換えられるようにすることで、住宅全体の長寿命化を図ることができます。また、

取り換えの際は、関連する工事がより簡易にできるような工夫があると、積極的な維持管理が進みます。

※7：設計耐用年数は、設計者により、意図された耐用年数。

※8：耐用年数は建築物またはその部分が使用に耐えなくなるまでの年数、建築物またはその部分が、建設された後、劣化あるいは陳腐化により、要求性能に適合せず使用に耐えなくなるまでの年数。

(出典：「建築物・部材・材料の耐久設計手法・同解説：日本建築学会」)

## 2-4 廃棄物の発生抑制 ※共通項目

環境共生住宅推奨部品では、全ての部品分類に、「廃棄物の発生抑制」の取り組みを求めています。

1年間に排出される産業廃棄物は、毎年3億8000万トン程度もあり、そのうちの約19%が建設廃棄物です(図4)。また不法投棄の約7割を建設廃棄物が占めているという現状の中で、製造や建設の各現場で排出される廃棄物を極力減らすことは、大切な環境負荷低減の取り組みです。




図-1・2 産業廃棄物の業種別排出量

図4：産業廃棄物の業種別排出量

(出典：「産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成22年度実績)について」環境省)

製造されてから廃棄されるまで、部品のライフサイクルのどの段階でも、廃棄物を減らすための工夫や取り組み(3R)を求めています。

3Rとは、循環型社会を形成するために必要な取り組みであるリデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)の頭文字がそれぞれRであることから名付けられた名称です。(出典：「資源有効利用促進法」経済産業省)

・リデュース：廃棄物の発生抑制

省資源化や長寿命化といった取り組みを通じて製品の製造、流通、使用などに係る資源利用効率を高め、廃棄物とならざるを得ない形での資源の利用を極力少なくする。

・リユース：再使用

一旦使用された製品を回収し、必要に応じ適切な処置を施しつつ製品として再使用をする。または、再使用可能な部品を利用する。

・リサイクル：再資源化

一旦使用された製品や製品の製造に伴い発生した副産物を回収し、原材料としての利用または焼却熱のエネルギーとして利用する。

## 2-5 地球環境の汚染防止

環境共生住宅推奨部品では、代替フロンも含めて、フロンを使用しないことを「推奨基準」として定めています。

20世紀初頭に開発されたフロン類は、化学的に安定で不燃性を有し、かつ液化しやすいという非常に優れた特性を有するため、エアコンや冷蔵庫の冷媒、断熱材の発泡剤、精密部品の洗浄剤、エアゾールの噴射剤など様々な用途に大量に使用されてきました。

しかし、フロン類が大気中に放出されると、オゾン層の破壊や地球温暖化を引き起こすことが明らかとなっています。

こうした状況から、早い段階で特定フロン（CFC）は製造全廃され、代替フロン（HCFC）は2020年までに全廃される予定です。代替フロンのうちHFCは規制対象となっておりません。HFCはオゾン層破壊係数は小さいのですが、地球温暖化への影響がありますので注意が必要です。

フロンが使用される部品として代表的な断熱材では、従来、押出法ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォーム、フェノールフォーム、高発泡ポリスチレンフォームでフロンが使用されていました。現在ほぼ、ノンフロン化が進んでいます。硬質ウレタンフォームの現場発泡剤の一部に、代替フロン（HFC）が使用されています。




図5：オゾンホール年最大面積の経年変化（中央折れ線グラフ）と南半球の10月の月平均オゾン量の分布（出典：「オゾン層を守ろう2012」 環境省）

●ノンフロンであること。

発泡プラスチック系断熱材、暖冷房機器、給湯器については、フロンを使用しないことを求めています。

## 2-6 地域環境の汚染防止

環境共生住宅推奨部品では、施工時に熱や臭い、騒音などの発生を防止するための「推奨基準」を定めています。

住宅や敷地だけでなく、その周辺の環境にも配慮することを、環境共生住宅では大切にしています。その際、部品での配慮も大切です。

例えば、防水材は、施工時に熱や臭い、騒音を発生させるものがあります。これら、周辺への影響を最小限にするために、工法や材料の工夫が重ねられています。

また設備機器では、廃棄時に使用されていた重金属等が流れ出て土壌汚染などを引き起こさないよう、使用材料の配慮や回収の取り組みが考えられます。

欧州連合（EU）では、電気・電子製品での特定有害物質使用を制限する RoHS 指令が 2006 年より施行されています。電気・電子製品に含まれる鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB（ポリ臭化ビフェニール）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の 6 種類の物質の使用が制限されています。

具体的な「推奨基準」は部品分類によって異なりますが、基本的な考え方は以下の通りです。

### ●施工時の環境汚染を防止していること

防水材では一般的な工法と比較して、熱や臭い、煙、騒音の発生を抑えることを求めています。

### ●特定有害物質の含有量を減らしていること

換気機器、暖冷房機器、給湯機器、照明器具、ランプ、食器洗い乾燥機では RoHS 指令<sup>※9</sup>の特定有害物質について、極力含まない、あるいは使用しないことを求めています。

### ●NO<sub>x</sub>の排出量を低減していること

多くはありませんが、ガスの燃焼時に NO<sub>x</sub>（窒素酸化物）を発生することから、ガスコージェネレーションシステムでは、NO<sub>x</sub> 排出量を低減することを求めています。

### ●運転騒音が低いこと

太陽熱利用システムのポンプ類やガスコージェネレーションシステムのエンジンなど、外部へ騒音が発生する機器は、運転騒音を低減することを求めています。

※9「RoHS 指令」：欧州連合（EU）において、電気・電子製品での特定有害物質使用を制限する指令。電気・電子製品に含まれる鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB（ポリ臭化ビフェニール）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の 6 種類の物質の使用が制限されている。

## 2-7 室内環境の汚染防止

環境共生住宅推奨部品では、室内空気汚染対策と騒音防止のための「推奨基準」を定めています。

### (1)室内空気汚染対策

建築の内装材、家具などから発生する化学物質等に起因する健康影響を「シックハウス症候群」といいます。

シックハウスに関する相談件数は2003年をピークに減少に転じていますが、2011年にも100件程度の相談があります(図7)。2003年は建築基準法でホルムアルデヒドとクロルピリホスの規制が始まった年です。規制により一定の効果がみられますが、シックハウス症候群の問題物質は2物質にとどまらず、一旦症状を発症するとなかなか改善せず、問題が深刻化かつ多様化しているという指摘もあります。




図7：シックハウスに対する相談件数  
(出典：「住宅リフォーム紛争処理支援センター相談統計2012」)

室内空気質の問題ですので、基本的には室内に設置される部品や部位について対象としています。

ただし、防水材はベランダなど居室に面した部位で現場施工した際に、硬化しきらなかった化学物質が流入してシックハウス症候群を引き起こした事例もあることから、対象としました。また、窓の室内に面する部分については、構成材料のほとんどがガラスであり、枠等のサッシ関連部分が線材であることから対象外としました。

#### ●厚生労働省が室内濃度指針値を定めた13物質を極力削減すること。

防水材、日射調整部材、断熱材、玄関ドア、床材、壁・天井材、換気機器、暖冷房機器は、厚生労働省が室内濃度指針値を定めた13物質<sup>\*10</sup>を極力削減することを求めています。

#### ●室内空気汚染防止に対する取り組みがあること。

給湯機器、換気機器、暖冷房機器、ユニットバスは、室内空気汚染物質対策として何らかの取り組みを求めています。

※10 厚生労働省が室内濃度指針値を定めた 13 物質：厚生労働省は、室内空気環境の改善または健康で快適な空気質の確保を目的として 13 の化学物質について室内濃度指針値を定めた。

13 物質は以下の通り。

ホルムアルデヒド、クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、ファノブカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

## (2) 騒音対策

室内環境の汚染防止として、騒音の防止も視点に入れています。基本的には設備機器が対象となり、換気機器と食器洗い乾燥機が該当します。

### ●使用時の騒音が低いこと。

換気設備は、正しく運転されないと、機能を果たしません。そのため、止めてしまう原因としても考えられる運転騒音に配慮が望めます。

食器洗い乾燥機は、洗浄時にお湯を噴射するため音がします。この音から運転状況を確認できる等、特に気になるほどではありませんが、運転騒音値が低いことを求めています。

## 2-8 ユーザーのニーズに応える質の水や空気の提供

環境共生住宅推奨部品では、日常生活における心の満足感やユーザー個別のニーズを満たすことができる質の水や空気を提供するための「推奨基準」を定めています。

個人差はありますが、人は日常生活の中で1日1kg程度の食べ物の他、2kg程度の水、20kg程度の空気を体内に取り込んでいるといわれています。体に取り入れる水や空気については、健康面や嗜好面等からユーザーそれぞれに要望があります。建材や設備によって、これらユーザーの要望を満たすことができる質の水や空気を提供することは、環境性能の強化・拡充や満足感の向上につながると考えます。

### ●水に関する取り組み

水道水は水道法によって水質基準が定められ、使用者の安全が確保されています。細菌等による汚染を防ぐため、次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系の殺菌剤が投入されており、これにより衛生上問題なく各家庭に水が供給されています。一方で、残留塩素はカルキ臭などにもつながるため、蛇口から引用する段階で、除去減少させたいという要望もあります。

このように、安全性が確保されている水道水であっても、ユーザーによっては個別のニーズがあります。これらのニーズに適切に応える質の水を供給することができる設備機器（浄水器等）について評価します。

### ●空気に関する取り組み

体内に取り込むものとして最も多い物質は空気です。室内空気質については、前項の環境負荷低減項目「2.7 室内空気汚染防止」において室内に化学物質が放散しないことを建材選択の視点で求めています。

本項目では、環境負荷の低減という視点ではなく環境性能の強化という視点から、日常生活の中で発生する汚染物質や異臭などに対応できる設備機器（換気設備、空気清浄機）での取り組みを評価します。



付表：推奨基準一覧

以下に「推奨基準」を示します。詳細については、部品分類ごとの「推奨基準」を参照してください。

1. 屋根材

	推奨基準	確認内容
Ⅲ 耐久性の向上	長く使い続けることができるための取り組みがあること。	○取組み内容 例：耐久性を保つメンテナンスが行える。部分的に取替えが容易（可能）である。など
Ⅳ 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容

2. 防水材

	推奨基準	確認内容
Ⅲ 耐久性の向上	下記のいずれかを満たしていること。 ①設計耐用年数が高いこと。 ②長く使い続けることができるための取り組みがあること。	①設計耐用年数 ②取組み内容 例：耐久性を保つメンテナンスが行える。部分的な補修が可能である。など
Ⅳ 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容
Ⅵ 地域環境の汚染防止	施工時の環境汚染を防止していること。	○取組み内容 例：煙や熱の発生を抑えるために・・・としている。
Ⅶ 室内環境の汚染防止	主要構成部材について、①から③の全てを満たし、厚生労働省が室内濃度指針値を定めた 13 物質を極力使用しないこと。 ①ホルムアルデヒド：ホルムアルデヒド発散建築材料の場合は、規制対象外（F☆☆☆☆、大臣認定取得等）であること。 ②クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、不使用であること。 ③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノブカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、テトラデカン、については、使用か不使用を確認していること。	○確認対象とした主要構成部材は何かを明記する。 ①ホルムアルデヒド発散建築材料か否か、ホルムアルデヒド発散建築材料の場合は、規制対象外の内容を記載。  ※ホルムアルデヒド以外の物質についての記載内容は確認方法によって異なる。 ② ■方法1：MSDSでの確認 クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの使用の有無は、MSDSの記載で確認する。MSDSに未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認したMSDSは、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。 ■方法2：MSDSでの確認と4VOC放散速度基準での確認 クロルピリホスの使用の有無は、MSDSの記載で確認する。MSDSに未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認したMSDSは、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。 トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、放散速度が4VOC放散速度基準以下であること。測定対象範囲を明確にする。 ③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノブカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの使用の有無は、MSDSの記載で確認する。MSDSに未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認したMSDSは、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。

### 3. 外壁材

	推奨基準	確認内容
Ⅲ 耐久性の向上	長く使い続けることができるための取り組みがあること。	○取組み内容 例：耐久性を保つメンテナンスが行える。部分的に取替えが容易（可能）である。など
Ⅳ 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容

### 4. 日射調整部材

	推奨基準	確認内容
I 省エネルギー・低炭素化	下記全てを満たしていること。 ①日射遮蔽性能を明確にしていること。 ②日射調整機能を確認していること。	①日射熱取得率、冬期の対応 ②機能の取組み内容 例：ブラインドの羽の角度が自由に変えられる。など
Ⅳ 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容
Ⅶ 室内環境の汚染防止	【室内面に露出又は位置する主要構成部材・主要構成部品】 下記の(1)か(2)のいずれかを満たしていること。  (1)①から③の全てを満たし、厚生労働省が室内濃度指針値を定めた13物質を極力使用しないこと。 ①ホルムアルデヒド：ホルムアルデヒド発散建築材料の場合は、規制対象外（F☆☆☆☆、大臣認定取得等）であること。 ②クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、不使用であること。 ③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノブカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルについては、使用か不使用を確認していること。  (2)室内空気汚染防止に対する取り組みがあること	(1) ○確認対象とした主要構成部材は何かを明記する。 ①ホルムアルデヒド発散建築材料か否か、ホルムアルデヒド発散建築材料の場合は、規制対象外の内容を記載。 ※ホルムアルデヒド以外の物質についての記載内容は確認方法によって異なる。 ② ■方法1：MSDSでの確認 クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの使用の有無は、MSDSの記載で確認する。MSDSに未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認したMSDSは、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。 ■方法2：MSDSでの確認と4VOC放散速度基準での確認 クロルピリホスの使用の有無は、MSDSの記載で確認する。MSDSに未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認したMSDSは、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。 トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、放散速度が4VOC放散速度基準以下であること。測定対象範囲を明確にする。 ③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノブカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの使用の有無は、MSDSの記載で確認する。MSDSに未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認したMSDSは、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。  (2)取組み内容 例： ・部品調達時に、厚生労働省が室内濃度指針値を定めた13物質を極力使用していないものを選択するように努めている。 ・施工材料についても、安全性を自社で確認した製品を指定している。

## 5. 断熱材

	推奨基準	確認内容
I 省エネルギー・低炭素化	下記全てを満たしていること。 ①断熱性能が優れ、「平成 25 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説」の「住宅の平均熱貫流率計算に用いる材料種別の熱物性値等」に示されている熱伝導率を超えないこと。 ②断熱性能の耐久性が確認できていること	①「平成 25 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説」の「住宅の平均熱貫流率計算に用いる材料種別の熱物性値等」に示されている熱伝導率 ②性能が確保されるための取り組み内容等
IV 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容
V 地球環境の汚染防止	発泡プラスチック系はフロンを使用しないこと。	○発泡ガスの種類と、地球温暖化係数、オゾン破壊係数
VII 室内環境の汚染防止	①から③の全てを満たし、厚生労働省が室内濃度指針値を定めた 13 物質を極力使用しないこと。 ①グラスウール、ロックウール、フェノール樹脂系は、ホルムアルデヒドについて、規制対象外（F☆☆☆☆、大臣認定取得等）であること。 ②クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、不使用であること。 ③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノブカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルについては、使用か不使用を確認していること。	①ホルムアルデヒド発散建築材料か否か、ホルムアルデヒド発散建築材料の場合は、規制対象外の内容を記載。  ※ホルムアルデヒド以外の物質についての記載内容は確認方法によって異なる。 ② ■方法 1：MSDS での確認 クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの使用の有無は、MSDS の記載で確認する。MSDS に未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認した MSDS は、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。 ■方法 2：MSDS での確認と 4 VOC 放散速度基準での確認 クロルピリホスの使用の有無は、MSDS の記載で確認する。MSDS に未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認した MSDS は、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。 トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、放散速度が 4VOC 放散速度基準以下であること。測定対象範囲を明確にする。 ③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノブカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの使用の有無は、MSDS の記載で確認する。MSDS に未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認した MSDS は、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。

## 6. 開口部材：窓

	推奨基準	確認内容
I 省エネルギー・低炭素化	下記全てを満たしていること。 ①断熱性能が高く、「住宅に係るエネルギー使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」による熱貫流率を超えないこと。 ②日射熱取得率は「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」による日射熱取得率を超えないこと。 ③気密性能が高く、「JISA 4706：2000 サッシ」に基づく気密性の等級が A-3 以上であること。	①「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」の別表第 7 による熱貫流率 ②「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」の別表第 7 による日射熱取得率 ③「JISA 4706：2000 サッシ」の気密性の等級
IV 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容

## 7. 開口部：玄関ドア

	推奨基準	確認内容
I 省エネルギー・低炭素化	<p>下記全てを満たしていること。</p> <p>①断熱性能が高く、「住宅に係るエネルギー使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」による熱貫流率を超えないこと。</p> <p>②気密性能が高く、「JISA 4702：2000 ドアセット」に基づく気密性の等級がA-2以上であること。</p>	<p>①「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」の別表第7による熱貫流率</p> <p>②「JISA 4702：2000 ドアセット」に基づく気密性の等級</p>
IV 廃棄物の発生抑制	<p>下記のいずれかを満たしていること。</p> <p>①主要部材について、リサイクル材を使用していること。</p> <p>②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。</p> <p>③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。</p> <p>④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。</p> <p>⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。</p> <p>⑥その他、部品のライフサイクル各段階で3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。</p>	<p>①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量</p> <p>②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法</p> <p>③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など</p> <p>④⑤認定・認証番号</p> <p>⑥取組み内容</p>
VII 室内環境の汚染防止	<p>【室内面に露出又は位置する主要構成部材・主要構成部品】 下記の(1)か(2)のいずれかを満たしていること。</p> <p>(1)①から③の全てを満たし、厚生労働省が室内濃度指針値を定めた13物質を極力使用しないこと。</p> <p>①ホルムアルデヒド：ホルムアルデヒド発散建築材料の場合は、規制対象外（F☆☆☆☆、大臣認定取得等）であること。</p> <p>②クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、不使用であること。</p> <p>③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノブカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルについては、使用か不使用を確認していること。</p> <p>(2)室内空気汚染防止に対する取り組みがあること</p>	<p>○確認対象とした主要構成部材は何かを明記する。</p> <p>①ホルムアルデヒド発散建築材料か否か、ホルムアルデヒド発散建築材料の場合は、規制対象外の内容を記載。</p> <p>※ホルムアルデヒド以外の物質についての記載内容は確認方法によって異なる。</p> <p>②</p> <p>■方法1：MSDSでの確認 クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの使用の有無は、MSDSの記載で確認する。MSDSに未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認したMSDSは、製品全体のものか、部品ごとのものを明記する。</p> <p>■方法2：MSDSでの確認と4VOC放散速度基準での確認 クロルピリホスの使用の有無は、MSDSの記載で確認する。MSDSに未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認したMSDSは、製品全体のものか、部品ごとのものを明記する。</p> <p>トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、放散速度が4VOC放散速度基準以下であること。測定対象範囲を明確にする。</p> <p>③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノブカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの使用の有無は、MSDSの記載で確認する。MSDSに未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認したMSDSは、製品全体のものか、部品ごとのものを明記する。</p>

## 8. 床材

	推奨基準	確認内容
IV 廃棄物の発生抑制	<p>下記のいずれかを満たしていること。</p> <p>①主要部材について、リサイクル材を使用していること。</p> <p>②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。</p> <p>③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。</p> <p>④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。</p> <p>⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。</p> <p>⑥その他、部品のライフサイクル各段階で3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。</p>	<p>①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量</p> <p>②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法</p> <p>③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など</p> <p>④⑤認定・認証番号</p> <p>⑥取組み内容</p>
VII 室内環境の汚染防止	<p>主要構成部材について、①から③の全てを満たし、厚生労働省が室内濃度指針値を定めた13物質を極力使用しないこと。</p> <p>①ホルムアルデヒド：ホルムアルデヒド発散建築材料の場合は、規制対象外（F☆☆☆☆、大臣認定取得等）であること。</p> <p>②クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、不使用であること。</p> <p>③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノブカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、テト</p>	<p>○確認対象とした主要構成部材は何かを明記する。</p> <p>①ホルムアルデヒド発散建築材料か否か、ホルムアルデヒド発散建築材料の場合は、規制対象外の内容を記載。</p> <p>※ホルムアルデヒド以外の物質についての記載内容は確認方法によって異なる。</p> <p>②</p> <p>■方法1：MSDSでの確認 クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの使用の有無は、MSDSの記載で確認する。MSDSに未記載</p>

	<p>ラデカン、については、使用か不使用を確認していること。</p>	<p>の場合は不使用とみなす。なお、確認した MSDS は、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。</p> <p>■方法2：MSDS での確認と 4 VOC 放散速度基準での確認 クロルピリホスの使用の有無は、MSDS の記載で確認する。MSDS に未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認した MSDS は、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。</p> <p>トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、放散速度が 4VOC 放散速度基準以下であること。測定対象範囲を明確にする。</p> <p>③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノブカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの使用の有無は、MSDS の記載で確認する。MSDS に未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認した MSDS は、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。</p>
--	------------------------------------	---

## 9. 壁材・天井材

	推奨基準	確認内容
<p>Ⅲ 耐久性の向上</p>	<p>透湿抵抗等、建物躯体の耐久性に係る表記がされていること。</p>	<p>○透湿抵抗</p>
<p>Ⅳ 廃棄物の発生抑制</p>	<p>下記のいずれかを満たしていること。</p> <p>①主要部材について、リサイクル材を使用していること。</p> <p>②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。</p> <p>③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。</p> <p>④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。</p> <p>⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。</p> <p>⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R (リデュース・リユース・リサイクル) の取り組みを実施していること。</p>	<p>①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量</p> <p>②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法</p> <p>③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など</p> <p>④⑤認定・認証番号</p> <p>⑥取組み内容</p>
<p>Ⅶ 室内環境の汚染防止</p>	<p>主要構成部材について、①から③の全てを満たし、厚生労働省が室内濃度指針値を定めた 13 物質を極力使用しないこと。</p> <p>①ホルムアルデヒド：ホルムアルデヒド発散建築材料の場合は、規制対象外 (F☆☆☆☆、大臣認定取得等) であること。</p> <p>②クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、不使用であること。</p> <p>③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノブカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、テトラデカン、については、使用か不使用を確認していること。</p>	<p>○確認対象とした主要構成部材は何かを明記する。</p> <p>①ホルムアルデヒド発散建築材料か否か、ホルムアルデヒド発散建築材料の場合は、規制対象外の内容を記載。</p> <p>※ホルムアルデヒド以外の物質についての記載内容は確認方法によって異なる。</p> <p>②</p> <p>■方法1：MSDS での確認 クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの使用の有無は、MSDS の記載で確認する。MSDS に未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認した MSDS は、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。</p> <p>■方法2：MSDS での確認と 4 VOC 放散速度基準での確認 クロルピリホスの使用の有無は、MSDS の記載で確認する。MSDS に未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認した MSDS は、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。</p> <p>トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、放散速度が 4VOC 放散速度基準以下であること。測定対象範囲を明確にする。</p> <p>③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノブカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの使用の有無は、MSDS の記載で確認する。MSDS に未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認した MSDS は、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。</p>

## 10. 換気機器

	推奨基準	確認内容
I 省エネルギー・低炭素化	<p>下記全てを満たしていること</p> <p>①換気量当たりの消費電力（比消費電力）が少なく、「平成 25 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」による比消費電力以下であること。</p> <p>②（熱交換型の場合）有効換気量率が 85%以上であること、かつ熱交換率が 65%以上であること。</p> <p>③汚れにくいこと、清掃しやすいこと。</p>	<p>①「平成 25 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の全般機械換気設備の仕様から求める方法の基本となる比消費電力(表 1.7)及び、壁付け式換気設備の比消費電力(表 1.9)に示されている比消費電力</p> <p>②「平成 25 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」による有効換気量率</p> <p>③「平成 25 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」による熱交換率</p> <p>③取組み内容</p>
III 耐久性の向上	<p>下記全てを満たしていること。</p> <p>①設置等の施工が適切にできること。</p> <p>②長く使い続けることができるための取り組みがあること。</p>	<p>①施工マニュアル等が整備されている</p> <p>②取組み内容 例：耐久性を保つメンテナンスが行える。パーツごとに取替えが容易（可能）である。メンテナンス体制が整っており定期的に点検があるなど</p>
IV 廃棄物の発生抑制	<p>下記のいずれかを満たしていること。</p> <p>①主要部材について、リサイクル材を使用していること。</p> <p>②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。</p> <p>③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。</p> <p>④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。</p> <p>⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。</p> <p>⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。</p>	<p>①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量</p> <p>②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法</p> <p>③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など</p> <p>④⑤認定・認証番号</p> <p>⑥取組み内容</p>
VI 地域環境の汚染防止	<p>RoHS 指令で規制された 6 物質（鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフィニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル）の含有量を低減していること。</p>	<p>○取組み内容 例：規制物質を廃止し RoHS 適合マークを表示。など</p>
VII 室内環境の汚染防止	<p>下記(1)か (2) のいずれかを満たしていること。(3) を満たしていること。</p> <p>【室内面に露出又は位置する主要構成部材・主要構成部品】 下記の(1)か(2)のいずれかを満たすこと。</p> <p>(1)①から③の全てを満たし、厚生労働省が室内濃度指針値を定めた 13 物質を極力使用しないこと。</p> <p>①ホルムアルデヒド：ホルムアルデヒド発散建築材料の場合は、規制対象外（F☆☆☆☆、大臣認定取得等）であること。</p> <p>②クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、不使用であること。</p> <p>③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノブカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルについては、使用か不使用を確認していること。</p> <p>(2)室内空気汚染防止に対する取り組みがあること。</p> <p>(3)運転騒音が低いこと</p>	<p>(1)</p> <p>○確認対象とした主要構成部材は何かを明記する。</p> <p>①ホルムアルデヒド発散建築材料が否か、ホルムアルデヒド発散建築材料の場合は、規制対象外の内容を記載。</p> <p>※ホルムアルデヒド以外の物質についての記載内容は確認方法によって異なる。</p> <p>②</p> <p>■方法 1：MSDS での確認 クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの使用の有無は、MSDS の記載で確認する。MSDS に未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認した MSDS は、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。</p> <p>■方法 2：MSDS での確認と 4 VOC 放散速度基準での確認 クロルピリホスの使用の有無は、MSDS の記載で確認する。MSDS に未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認した MSDS は、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。</p> <p>トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、放散速度が 4VOC 放散速度基準以下であること。測定対象範囲を明確にする。</p> <p>③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノブカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの使用の有無は、MSDS の記載で確認する。MSDS に未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認した MSDS は、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。</p> <p>(2)取組み内容</p> <p>(3)機器騒音レベル</p>

## 11. 暖冷房機器

	推奨基準	確認内容
I 省エネルギー・低炭素化	<p>【床暖房】 下記全てを満たしていること。 ①床上放熱率が高く、80%以上であること。 ②熱源機の効率がよく、ガス・石油の場合、暖房熱効率が定格出力時80%以上であり、かつ、1/4部分出力時70%以上であること。ヒートポンプの場合はエネルギー効率（夏期及び冬期の平均）が200%以上であること。 ③暖房配管について熱源機から放熱器まで全部が断熱仕様であること</p> <p>【エアコン】 下記全てを満たしていること。 ①通年エネルギー消費効率（APF）が高く、トップランナー基準達成率100%以上であること。 ②定格冷房エネルギー消費効率が高く、一次エネルギー消費効率の「い」を超えないこと ③汚れにくいこと、清掃しやすいこと</p> <p>【FF暖房】 エネルギー消費効率が高く、トップランナー基準達成率100%以上であること。</p> <p>【温水パネルラジエーター・温水暖房ファンコンベクター】 熱源機の効率がよく、ガス・石油の場合、暖房熱効率が定格出力時80%以上であり、かつ、1/4部分出力時70%以上であること。ヒートポンプの場合はエネルギー効率（夏期及び冬期の平均）が200%以上であること。</p>	<p>【床暖房】 ①BL認定基準「暖・冷房システム（床暖房ユニット）」の「高効率型床暖房ユニット」による床上放熱率 ②BL認定基準「暖・冷房システム（ガス給湯器（潜熱回収型）」「暖・冷房システム（石油給湯器）」の暖房熱効率、「暖・冷房システム（電気熱源機）」によるエネルギー効率 ③取組み内容</p> <p>【エアコン】 ①トップランナー基準による基準達成率 ②一次エネルギー消費効率による定格冷房エネルギー消費効率 ③取組み内容</p> <p>【FF暖房】 ○トップランナー基準による基準達成率</p> <p>【温水パネルラジエーター・温水暖房ファンコンベクター】 BL認定基準「暖・冷房システム（ガス給湯器（潜熱回収型）」「暖・冷房システム（石油給湯器）」の暖房熱効率、「暖・冷房システム（電気熱源機）」によるエネルギー効率</p>
III 耐久性の向上	<p>下記全てを満たしていること。 ①設置等の施工が適切にできること。 ②長く使い続けることができるための取り組みがあること。</p>	<p>①施工マニュアル等が整備されている ②取組み内容 例：耐久性を保つメンテナンスが行える。パーツごとに取替えが容易（可能）である。メンテナンス体制が整っており定期的に点検があるなど</p>
IV 廃棄物の発生抑制	<p>下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場がISO14001認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。</p>	<p>①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容</p>
V 地球環境の汚染防止	<p>冷媒ガスは地球温暖化係数及びオゾン層破壊係数が小さいものであること。</p>	<p>○冷媒ガスの種類と、地球温暖化係数、オゾン破壊係数</p>
VI 地域環境の汚染防止	<p>下記全てを満たしていること。 ①RoHS指令で規制された6物質（鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル）の含有量を低減していること。 ②運転騒音が低いこと</p>	<p>①取組み内容 例：規制物質を廃止しRoHS適合マークを表示。など ②機器騒音レベル</p>

## 11. 暖冷房機器（つづき）

	推奨基準	確認内容
Ⅶ 室内環境の汚染防止	<p>【室内面に露出又は位置する主要構成部材・主要構成部品を対象とする】下記の(1)か(2)のいずれかを満たしていること。</p> <p>(1)①から③の全てを満たし、厚生労働省が室内濃度指針値を定めた13物質を極力使用しないこと。</p> <p>①ホルムアルデヒド：ホルムアルデヒド発散建築材料の場合は、規制対象外（F☆☆☆☆、大臣認定取得等）であること。</p> <p>②クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、不使用であること。</p> <p>③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノプロカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルについては、使用か不使用を確認していること。</p> <p>(2)室内空気汚染防止に対する取り組みがあること</p>	<p>(1)</p> <p>○確認対象とした主要構成部材は何かを明記する。</p> <p>①ホルムアルデヒド発散建築材料が否か、ホルムアルデヒド発散建築材料の場合は、規制対象外の内容を記載。</p> <p>※ホルムアルデヒド以外の物質についての記載内容は確認方法によって異なる。</p> <p>②</p> <p>■方法1：MSDSでの確認 クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの使用の有無は、MSDSの記載で確認する。MSDSに未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認したMSDSは、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。</p> <p>■方法2：MSDSでの確認と4VOC放散速度基準での確認 クロルピリホスの使用の有無は、MSDSの記載で確認する。MSDSに未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認したMSDSは、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。</p> <p>トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、放散速度が4VOC放散速度基準以下であること。測定対象範囲を明確にする。</p> <p>③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノプロカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの使用の有無は、MSDSの記載で確認する。MSDSに未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認したMSDSは、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。</p> <p>(2)取り組み内容 例： ・部品調達時に、厚生労働省が室内濃度指針値を定めた13物質を極力使用していないものを選択するように努めている。 ・施工材料についても、安全性を自社で確認した製品を指定している。</p>

## 12. 給湯機器

	推奨基準	確認内容
Ⅰ 省エネルギー・低炭素化	<p>【ガス・石油給湯機】 下記全てを満たしていること。</p> <p>①高効率給湯器（エコジョーズ、エコフィール）であり、JIS効率が大きく、ガス85.4%以上、石油86.9%以上であること。</p> <p>②待機時消費電力が少なく、3W以下であること。</p> <p>③エコ運転を選択できる省エネ運転機能を搭載していること。</p> <p>④エネルギー使用量の表示ができること。</p> <p>【エコキュート（自然冷媒CO2ヒートポンプ）】 下記全てを満たしていること。</p> <p>①給湯効率が大きく、年間給湯効率が2.8以上、ふろ保温機能を有する場合については、年間給湯保温効率が2.7以上であること。</p> <p>②待機時消費電力が少なく、3W以下であること。</p> <p>③エコ運転を選択できる省エネ運転機能を搭載していること。</p> <p>④エネルギー使用量の表示ができること。</p> <p>【ハイブリッド給湯機】 ①給湯エネルギー効率が大きく、システム全体の給湯エネルギー効率が120%以上であること。</p> <p>②エコ運転を選択できる省エネ運転機能を搭載していること。</p> <p>③エネルギー使用量の表示ができること。</p>	<p>【ガス・石油給湯機】</p> <p>①BL-bs認定基準「ガス給湯器（潜熱回収）」「石油給湯器（潜熱回収）」「電気給湯器（ヒートポンプ式）」によるエネルギー消費効率によるモード熱効率（JIS効率）</p> <p>②待機時消費電力</p> <p>③取組内容</p> <p>④取組内容</p> <p>【エコキュート（自然冷媒CO2ヒートポンプ）】</p> <p>①BL-bs認定基準「電気給湯器（ヒートポンプ式）」による年間給湯効率、ふろ保温機能を有する場合については、年間給湯保温効率</p> <p>②待機時消費電力</p> <p>③取組内容</p> <p>④取組内容</p> <p>【ハイブリッド給湯機】</p> <p>①BL-bs認定基準「電気給湯器（ヒートポンプ式）」による給湯エネルギー効率</p> <p>②取組内容</p> <p>③取組内容</p>
Ⅲ 耐久性の向上	<p>下記全てを満たしていること。</p> <p>①設置等の施工が適切にできること。</p> <p>②長く使い続けることができるための取り組みがあること。</p>	<p>①施工マニュアル等が整備されている</p> <p>②取組み内容 例：耐久性を保つメンテナンスが行える。パーツごとに取替えが容易（可能）である。メンテナンス体制が整っており定期的に点検があるなど</p>



## 12. 給湯機器（つづき）

	推奨基準	確認内容
IV 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取り組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取り組み内容
V 地球環境の汚染防止	冷媒ガスは地球温暖化係数及びオゾン層破壊係数が小さいものであること。	○冷媒ガスの種類と、地球温暖化係数、オゾン破壊係数
VI 地域環境の汚染防止	下記全てを満たしていること。 ①RoHS 指令で規制された6物質（鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフィニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル）の含有量を低減していること。 ②運転騒音が低いこと ③ドレン排水管工事等の施工が適切にできること。	①取り組み内容 例：規制物質を廃止し RoHS 適合マークを表示。など ②機器騒音レベル。 ③施工マニュアル等が整備されている。
VII 室内環境の汚染防止	【室内面に露出又は位置する主要構成部材・主要構成部品】 下記の(1)か(2)のいずれかを満たしていること。  (1)①から③の全てを満たし、厚生労働省が室内濃度指針値を定めた13物質を極力使用しないこと。 ①ホルムアルデヒド：ホルムアルデヒド発散建築材料の場合は、規制対象外（F☆☆☆☆、大臣認定取得等）であること。 ②クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、不使用であること。 ③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノブカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルについては、使用か不使用を確認していること。  (2)室内空気汚染防止に対する取り組みがあること	(1) ○確認対象とした主要構成部材は何かを明記する。 ①ホルムアルデヒド発散建築材料か否か、ホルムアルデヒド発散建築材料の場合は、規制対象外の内容を記載。  ※ホルムアルデヒド以外の物質についての記載内容は確認方法によって異なる。 ② ■方法1：MSDSでの確認 クロルピリホス、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの使用の有無は、MSDSの記載で確認する。MSDSに未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認したMSDSは、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。 ■方法2：MSDSでの確認と4VOC放散速度基準での確認 クロルピリホスの使用の有無は、MSDSの記載で確認する。MSDSに未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認したMSDSは、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。 トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、放散速度が4VOC放散速度基準以下であること。測定対象範囲を明確にする。 ③テトラデカン、スチレン、アセトアルデヒド、ダイアジノン、フェノブカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの使用の有無は、MSDSの記載で確認する。MSDSに未記載の場合は不使用とみなす。なお、確認したMSDSは、製品全体のものか、部品ごとのものかを明記する。  (2)取り組み内容 例： ・部品調達時に、厚生労働省が室内濃度指針値を定めた13物質を極力使用していないものを選択するように努めている。 ・施工材料についても、安全性を自社で確認した製品を指定している。

### 13. 照明器具

	推奨基準	確認内容
I 省エネルギー・低炭素化	<p>【家庭用蛍光灯器具】 省エネルギー型の器具であり、省エネ法に基づく多段階評価基準で☆☆☆☆（127%）以上であること</p> <p>【LED 照明器具】 省エネルギー型の器具であり、固有エネルギー消費効率が、昼光色（D）・昼白色（N）で 70lm/W 以上、白色（W）・温白色（WW）・電球色（L）で 60lm/W 以上であること</p>	<p>【家庭用蛍光灯器具】 ○省エネ法に基づく多段階評価基準</p> <p>【LED 照明器具】 ○グリーン購入法「環境物品等の調達に関する基本方針 判断基準」による固有エネルギー消費効率</p>
IV 廃棄物の発生抑制	<p>下記のいずれかを満たしていること。</p> <p>①主要部材について、リサイクル材を使用していること。</p> <p>②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。</p> <p>③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。</p> <p>④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。</p> <p>⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。</p> <p>⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。</p>	<p>①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量</p> <p>②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法</p> <p>③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など</p> <p>④⑤認定・認証番号</p> <p>⑥取組み内容</p>
V 地球環境の汚染防止	鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、特定臭素系難燃剤（PBB、PBDE）を極力含まない、使用しないこと。	○取組み内容 例：鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、特定臭素系難燃剤（PBB、PBDE）の含有の有無や使用量

### 14. ランプ

	推奨基準	確認内容
I 省エネルギー・低炭素化	ランプ効率が高く、グリーン購入法「環境物品等の調達に関する基本方針 判断基準」を満たしていること	○グリーン購入法「環境物品等の調達に関する基本方針 判断基準」によるエネルギー消費効率
III 耐久性の向上	寿命が長いこと	○寿命
IV 廃棄物の発生抑制	<p>下記のいずれかを満たしていること。</p> <p>①主要部材について、リサイクル材を使用していること。</p> <p>②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。</p> <p>③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。</p> <p>④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。</p> <p>⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。</p> <p>⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。</p>	<p>①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量</p> <p>②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法</p> <p>③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など</p> <p>④⑤認定・認証番号</p> <p>⑥取組み内容</p>
V 地球環境の汚染防止	鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、特定臭素系難燃剤（PBB、PBDE）を極力含まない、使用しないこと。	○取組み内容 例：鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、特定臭素系難燃剤（PBB、PBDE）の含有の有無や使用量

## 15. 食器洗い乾燥機

	推奨基準	確認内容
I 省エネルギー・低炭素化	下記全てを満たしていること。 ①使用時のエネルギー消費量が少ないこと。 ②給湯設備に接続できること。	①使用時のエネルギー消費量 ②給湯接続の有無
II 省資源	使用時の水消費量が少ないこと。	○使用時の水消費量
III 耐久性の向上	下記全てを満たしていること。 ①施工マニュアルなどが整備されているなど、設置等の施工が適切にできること。 ②長く使い続けることができるための取り組みがあること。	①施工マニュアル等が整備されている ②取組み内容 例：耐久性を保つメンテナンスが行える。パーツごとに取替えが容易（可能）である。メンテナンス体制が整っており定期的に点検があるなど
IV 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容
VI 地域環境の汚染防止	RoHS 指令で規制された 6 物質（鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル）の含有量を低減していること。	○取組み内容。 例：規制物質を廃止し RoHS 適合マークを表示。など
VII 室内環境の汚染防止	運転騒音が低いこと	○機器騒音レベル

## 16. キッチン用水栓

	推奨基準	確認内容
I 省エネルギー・低炭素化	節湯水栓であること。	○節湯水栓の種類 一次エネルギー消費量算定用 WEB プログラム（住宅用）において評価対象となる水栓
II 省資源	節水水栓であること。	○上記「I 省エネルギー・低炭素化」において節湯水栓であること。 ※節水水栓とは、一次エネルギー消費量算定用 WEB プログラム（住宅用）において評価対象となる水栓を言うが、キッチン用水栓ではお湯使用を前提としており節湯水栓に包含することとする。
III 耐久性の向上	長く使い続けることができるための取り組みがあること。	○取組み内容 例：耐久性を保つメンテナンスが行える。部分的に取替えが容易（可能）である。など
IV 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容

## 17. 家庭用浄水器

	推奨基準	確認内容
Ⅲ 耐久性の向上	長く使い続けることができるための取り組みがあること。	○取組み内容 例：カートリッジの交換が定期的に行え、適切に求める質の水の供給が行われること。など
Ⅳ 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容
Ⅷ ユーザーのニーズに応える質の水や空気の提供	日常生活におけるユーザー個別のニーズ（需要・要望）を満たす質の水を提供するために以下のいずれかを満たしていること。  ①一般社団法人浄水器協会「浄水器適合マーク」を取得していること。 ②求められる質を明確にして、その質を確保するための具体的な取り組みが示されていること。	①承認番号 ②求められる質を明確にして、その質を確保するための具体的な取り組みが示す。加えてそれらを示す書類を提示する。

## 18. 便器・便座

	推奨基準	確認内容
Ⅰ 省エネルギー・低炭素化	【温水洗浄便座/瞬間式】 省エネ法に基づく多段階評価基準で☆☆☆☆（159%）以上であること 【温水洗浄便座/貯湯式】 省エネ法に基づく多段階評価基準で☆☆（100%）以上であること 【その他の暖房便座】 省エネ法に基づく多段階評価基準で☆☆（100%）	【温水洗浄便座および暖房便座】 ○省エネ法に基づく多段階評価基準 ○温水洗浄便座か暖房便座かの明示 ○温水洗浄便座については瞬間式か貯湯式かの明示
Ⅱ 省資源	【便器】 「JISA5207：2011 衛生器具-便器・洗面器類」による節水Ⅱ型であること。	【便器】 ○洗浄水量（洗浄水量の測定方法は「JISA5207：2011 衛生器具-便器・洗面器類」による）
Ⅲ 耐久性の向上	【便器】【温水洗浄便座および暖房便座】 長く使い続けることができるための取り組みがあること。	【便器】【温水洗浄便座および暖房便座】 ○取組み内容 例：耐久性を保つメンテナンスが行える。部分的に取替えが容易（可能）である。など
Ⅳ 廃棄物の発生抑制	【温水洗浄便座および暖房便座】 下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	【温水洗浄便座および暖房便座】 ①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容

## 19. 洗面用水栓

	推奨基準	確認内容
I 省エネルギー・低炭素化	節湯水栓であること。	○節湯水栓の種類 一次エネルギー消費量算定用 WEB プログラム（住宅用）において評価対象となる水栓
II 省資源	節水水栓であること。	○上記「I 省エネルギー・低炭素化」において節湯水栓であること。 ※節水水栓とは、一次エネルギー消費量算定用 WEB プログラム（住宅用）において評価対象となる水栓を言うが、洗面用水栓ではお湯使用を前提としており節湯水栓に包含することとする。
III 耐久性の向上	長く使い続けることができるための取り組みがあること。	○取組み内容 例：耐久性を保つメンテナンスが行える。部分的に取替えが容易（可能）である。など
IV 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容

## 20. ユニットバス

	推奨基準	確認内容
I 省エネルギー・低炭素化	高断熱浴槽であり、4 時間後の湯温の低下が 2.5℃以内であること。	○「JISA1718：2011 浴槽の性能試験方法」に規定する浴槽の高断熱試験」による
III 耐久性の向上	長く使い続けることができるための取り組みがあること。	○取組み内容 例：耐久性を保つメンテナンスが行える。部分的に取替えが容易（可能）である。など
IV 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容
VII 室内環境の汚染防止	【室内面に露出又は位置する主要構成部材・主要構成部品】 室内空気汚染防止に対する取り組みがあること	○取組み内容を記載 例： ・厚生労働省が室内濃度指針値を定めた 13 物質について、MSDS により使用か不使用を確認している。 ・ホルムアルデヒドは F☆☆☆☆または規制対象外であり、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンは放散速度を測定し、4VOC 基準を満たしている。 ・部品調達時に、厚生労働省が室内濃度指針値を定めた 13 物質を極力使用していないものを選択するように努めている。 ・施工材料についても、安全性を自社で確認した製品を指定している。

## 21. 浴室水栓

	推奨基準	確認内容
I 省エネルギー・低炭素化	節湯水栓であること。	○節湯水栓の種類 一次エネルギー消費量算定用 WEB プログラム（住宅用）において評価対象となる水栓
II 省資源	節水水栓であること。	○上記「I 省エネルギー・低炭素化」において節湯水栓であること。 ※節水水栓とは、一次エネルギー消費量算定用 WEB プログラム（住宅用）において評価対象となる水栓を言うが、浴室用水栓ではお湯使用を前提としており節湯水栓に包含することとする。
IV 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容

## 22. 浄水シャワー

	推奨基準	確認内容
III 耐久性の向上	長く使い続けることができるための取り組みがあること。	○取組み内容 例：カートリッジの交換が定期的に行え、適切に求める質の水の供給が行われること。など
IV 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容
VIII ユーザーのニーズに応える質の水や空気の提供	日常生活におけるユーザー個別のニーズ（需要・要望）を満たす質の水を提供するために以下のいずれかを満たしていること。  ①一般社団法人浄水器協会「浄水シャワー適合マーク」を取得していること。 ②求められる質を明確にして、その質を確保するための具体的な取り組みが示されていること。	①承認番号 ②求められる質を明確にして、その質を確保するための具体的な取り組みが示す。加えてそれらを示す書類を提示する。

## 23. 太陽熱利用システム

	推奨基準	確認内容
I 省エネルギー・低炭素化	下記全てを満たしていること。 ①集熱性能が高く、集熱量は、自然循環式の場合は 8,374kJ/m <sup>2</sup> 以上、強制循環式の場合は日射量 20,930kJ/(m <sup>2</sup> ・day)、 $\Delta\theta=10\text{K}$ 時における集熱量が 12,557kJ/(m <sup>2</sup> ・day) 以上、空気集熱式の場合は日射量 20,930 kJ/(m <sup>2</sup> ・day)、 $\Delta\theta=10\text{K}$ 時における集熱量が 8,373 kJ/(m <sup>2</sup> ・day) 以上であること。 ②貯湯槽・蓄熱槽の保温性能が高く、自然循環式の場合は、実効熱損失係数 KA が 5.81W/K 以下、強制循環式の場合は、蓄熱槽容量 V(m <sup>3</sup> ) に対し 3.5V+5.81(W/K) 以下、空気集熱式の場合は、蓄熱槽容量 V(m <sup>3</sup> ) に対し 3.5V+5.81(W/K) 以下であること。 また給湯配管の保温性能が高く、放熱量は 0.41W/m・℃以下であること。 ③集熱器の稼働に係るエネルギーが少なく、定格消費電力が 100W 以下の場合、表示値に対する差が±15%以内であること。定格消費電力が 100W を超える場合、表示値に対する差が±10%以内であること	①BL-bs 認定基準「太陽熱利用システム」による集熱性能 ②BL-bs 認定基準「太陽熱利用システム」による貯湯槽保温性能、給湯配管の保温性能 ③BL-bs 認定基準「太陽熱利用システム」による定格消費電力

<b>Ⅲ</b> <b>耐久性の向上</b>	下記全てを満たしていること。 ①凍結に対して配慮していること ②長く使い続けることができるための取り組みがあること。 ③建物の耐久性に配慮し、設置等の施工が適切にできること。	①取り組み内容や性能 例：不凍液を使用している。 ②取り組み内容 例：耐久性を保つメンテナンスが行える。パーツごとに取替えが容易（可能）である。メンテナンス体制が整っており定期的に点検があるなど ③施工マニュアル等が整備されている
<b>Ⅳ</b> <b>廃棄物の発生抑制</b>	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取り組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取り組み内容
<b>Ⅶ</b> <b>室内環境の汚染防止</b>	ポンプ類の運転騒音が低いこと	○機器騒音レベル

## 24. 太陽光発電システム

	推奨基準	確認内容
<b>I</b> <b>省エネルギー・低炭素化</b>	下記全てを満たしていること。 ①太陽電池のセルの実効交換効率がよく、シリコン単結晶系の場合 16%以上、シリコン多結晶系の場合 15%以上、シリコン薄膜系の場合 8.5%以上、化合物系の場合 12%以上であること。  ②予測発電電力量、一枚当たりの容量を明確にしていること	①一般社団法人太陽光発電協会の補助金の技術仕様書による実効交換効率  ②予測発電電力量、一枚当たりの容量
<b>Ⅲ</b> <b>耐久性の向上</b>	下記全てを満たしていること。 ①建物の耐久性に配慮し、設置等の施工が適切にできること。 ②長く使い続けることができるための取り組みがあること。	①施工マニュアル等が整備されている ②取り組み内容 例：耐久性を保つメンテナンスが行える。パーツごとに取替えが容易（可能）である。メンテナンス体制が整っており定期的に点検があるなど
<b>Ⅳ</b> <b>廃棄物の発生抑制</b>	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取り組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取り組み内容

## 25. 家庭用ガスコージェネレーションシステム

	推奨基準	確認内容
I 省エネルギー・低炭素化	使用時の総合エネルギー効率高く、PEFC の場合定格出力時で 80%(LHV)以上、かつ、1/2 出力時で 60%(LHV)以上、SOFC の場合、定格出力時で 80%(LHV)以上、かつ、1/2 出力時で 60%(LHV)以上であること。	○BL-bs 認定基準「家庭用ガスコージェネレーションシステム」による総合エネルギー効率
III 耐久性の向上	下記全てを満たしていること。 ①設置等の施工が適切にできること。 ②長く使い続けることができるための取り組みがあること。	①施工マニュアル等が整備されている ②取組み内容 例：耐久性を保つメンテナンスが行える。パーツごとに取替えが容易（可能）である。メンテナンス体制が整っており定期的に点検があるなど
IV 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容
VII 室内環境の汚染防止	下記全てを満たしていること。 ①騒音値が低いこと。 ②NO <sub>x</sub> の排出量を低減していること。	①ガスエンジンユニット、排熱回収ユニットのバックアップ給湯システムの騒音値 ②ガスエンジンユニット、排熱回収ユニットのバックアップ給湯システムの NO <sub>x</sub> 排出量または低減策排出レベル。

## 26. デッキ材

	推奨基準	確認内容
IV 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容
VI 地域環境の汚染防止	六価クロム、ヒ素、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、有機リンの 5 物質を含まない、使用しないもしくは、放散しないこと。	○六価クロム、ヒ素、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、有機リンを不使用または放散しないことの明示

## 27. 雨水利用システム

	推奨基準	確認内容
II 省資源	節水性能が高いこと。	○1 カ月当たりの節水量（算定条件も記載）
III 耐久性の向上	長く使い続けることができるための取り組みがあること。	○取組み内容 例：耐久性を保つメンテナンス体制が整っている。掃除がしやすい。など
IV 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・認証番号 ⑥取組み内容



## 28. 屋上緑化システム

	推奨基準	確認内容
I 省エネルギー・低炭素化	緑化面と非緑化面の温度差が高いこと。	○非緑化面温度、緑化面温度、その温度差（測定条件）
III 耐久性の向上	下記のいずれかを満たしていること。 ①建物耐久性を向上するための取り組みがあること。 ②防水層の耐久性を向上するための取り組みがあること。	①建物への配慮の取り組み ②防水層への配慮の取り組み
IV 廃棄物の発生抑制	下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減やリサイクル材を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場が ISO14001 認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。	①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取り組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。 など ④⑤認定・認証番号 ⑥取り組み内容
VI 地域環境の汚染防止	下記全てを満たしていること。 ①緑化基盤のシステムの持続性を確保するための取り組みがあること。 ②土壌性能の持続性を確保するための取り組みがあること。	①緑化基盤システムでの取り組み ②土壌性能に関する取り組み



## 附則

1. この推奨基準は、2014年4月1日から施行する。
2. この推奨基準の施行の日に、既に改定前の推奨基準に従って登録又は変更の準備を行っていた場合は、この推奨基準の施行の日から6か月を超えない日までは、改定後の推奨基準を適用しないものとする。

## 改定履歴

改定日	改定概要
2014年4月1日	「断熱材」「開口部：窓」「開口部：玄関ドア」「換気機器」「暖冷房機器」「給湯機器」「照明器具」「ランプ」「便器・便座」「ユニットバス」「太陽熱利用システム」「太陽光発電システム」「家庭用ガスコージェネレーションシステム」の13分類において、省エネルギー・低炭素化の基準を定量化あるいはより明確化した基準とした。
2017年10月3日	「家庭用浄水器」「浄水シャワー」の推奨基準を新たに定めた。

環境共生住宅推奨部品 概要と推奨基準の考え方

2013年6月（初版）

2014年4月（第二版）

2017年10月（第三版）

**【発行】**

一般社団法人 環境共生住宅推進協議会（kkj）

TEL : 03-6265-3242 FAX:03-6265-3243